



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185
Территориальный отдел в Бежецком районе
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание №158
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«06» сентября 2023г.

Тверская обл., г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Ворониной Ириной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Сырцевская начальная общеобразовательная школа» Бежецкого района Тверской области (МОУ «Сырцевская НОШ») ИНН 6906006965; ОГРН 1026901540192; Место нахождения: 171961 Тверская обл., Бежецкий р-н, д. Сырцевка, ул. Косарева, д. 15; Место фактического осуществления деятельности: 171961 Тверская обл., Бежецкий р-н, д. Сырцевка, ул. Косарева, д. 15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Обследование технического состояния вентиляционных каналов не проводится, что является нарушением требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

- На момент проведения профилактического визита в учреждении выявлены следы протекания кровли, следы подтеков и отслоения краски на потолке в прачечной, потолке в спортивном зале и пищеблоке. Перечисленное является нарушением требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- Спальные места обеспечены постельными принадлежностями в неполном объеме, а именно: отсутствуют на матрасники, что является нарушением требований п.2.4.8 СП 2.4.3648-20;

- Пол в спортивном зале деревянный покрашен краской. Пол не ровный, имеет дефекты и повреждения (некоторые доски прогнили и проваливаются). Указанное, является нарушением требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

- Оконные рамы в спортивном зале и пищеблоке учреждения деревянные, прогнили, имеют трещины, фрамуги рам не открываются, что не позволяет проводить обязательное проветривание и необходимую чистку стекол. Перечисленное является нарушением требований п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- На момент осмотра установлено, что производственные помещения пищеблока не оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Над источником выделения избытков тепла (над электрической плитой) отсутствует местная вытяжная вентиляция. Перечисленное является нарушением требований п.2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4 СП2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, провести обследование технического состояния вентиляционных каналов в МОУ «Сырцевская НОШ»;

2. В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, устранить причину протекания кровли МОУ «Сырцевская НОШ». Провести ремонт (отделку) в помещениях, где имеются следы протекания кровли: в прачечной, в спортивном зале и пищеблоке.

3. В соответствии с требованиями п.2.4.8 СП 2.4.3648-20, обеспечить спальные места постельными принадлежностями в полном объеме.

4. В соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, провести ремонт пола в спортивном зале. Пол должен быть ровный, без дефектов и повреждений и иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В соответствии с требованиями п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, произвести замену оконных рам в спортивном зале и пищеблоке учреждения. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Остекление окон должно выполняться из целого стекла, не допускается наличие трещин и иных нарушений целостности стекла. Чистка оконных стекол должна проводиться по мере загрязнения.

6. В соответствии с требованиями п.2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.7.4 СП2.4.3648-20, оборудовать производственные помещения пищеблока системой приточно-вытяжной вентиляции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МОУ «Сырцевская НОШ» место нахождения: 171961 Тверская обл., Бежецкий р-н, д. Сырцевка, ул. Косарева, д. 15

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-23-54, эл. почта: voronina_ia@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в Бежецком
районе

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Воронина И.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)



(подпись)

(инициалы и фамилия)

« 06 » 09 2023 г.